

Згідно протоколу від 21.04.2021 №5 дослідження метеорологічних факторів, параметри мікроклімату відповідають вимогам ДСН 3.3.6.042-99.

Навчальні кабінети оздоблено: стіни – панелі з ламінату 1.65м та шпаклівка; підлога приміщень виконана з полімерних матеріалів стійких до дії хімічних речовин, вологостійка, не має тріщин, дефектів, механічних пошкоджень, в кабінеті теоретичного навчання – плитка; стеля – підвісна типу армстронг. Освітлення сумісне – природне бокове, штучне верхнє світлодіодними лампами.

Рівні природного освітлення відповідно протоколу №2 від 21.04.2021 відповідають вимогам ДБН В.2.5-25-2018 «Природне і штучне освітлення».

Використовуються надвірний санвузол, що розміщені на території.

Навчальний кабінет забезпечений учбовими меблями, наглядними матеріалами, встановлена мультимедійна дошка та проектор для демонстрації навчальних фільмів, магнітна дошка.


**ВИСНОВОК:** встановлено, що в даних приміщеннях створені необхідні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови для надання освітніх послуг.

Лікар з загальної гігієни відділу державного  
нагляду за дотриманням санітарного  
законодавства Уманського  
управління Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Черкаській області



І.В. Семенець

Фельдшер санітарний відділу  
державного нагляду за дотриманням  
санітарного законодавства Уманського  
управління Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Черкаській області



І.О. Козоріз

Директор Горошко М.Т.



М.Т. Горошко

Акт складений в 2 примірниках

1 примірник акта одержав:  
Директор Горошко М.Т.



М.Т. Горошко